


DH E RT3 / BW

(OCD6-1999-SLP3)



INSTRUCTIONS

- English
- Deutsch
- Français
- Polski
- Český
- Nederlands
- Italiano
- Español
- Русский
- Português

ILLUSTRATIONS

Pages.....	3
------------	---

INSTRUCTIONS


English	7
Deutsch	12
Français	17
Polski	22
Česky.....	27
Nederlands	32
Italiano	37
Español.....	42
Русский.....	47
Português	52



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)




Fig. 1



BR1024A01

Fig. 2



BR1024A02

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

NTC 12kΩ @ 25°Celsius		
°Celsius	°Fahrenheit	Ohm (Ω)
-10°C	14°F	55076Ω
0°C	32°F	34603Ω
10°C	50°F	22284Ω
20°C	68°F	14675Ω
30°C	86°F	9860Ω

BR1017A17a



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Instruction
English*



FIG. 1 - CONTENT

- Thermostat
- Sensor

The thermostat is an electronic PWM/PI thermostat for temperature control by means of an NTC sensor located either externally or internally within the thermostat.

The thermostat is for flush mounting in a wall socket.

Product programme

DH E RT3 / BW Clock-thermostat with two sensors:
floor sensor and built-in room sensor.

FIG. 2 - WARNING – Important Safety Instructions

Disconnect the power supply before carrying out any installation or maintenance work on this thermostat and associated components. The thermostat and associated components should only be installed by a competent person (i.e. a qualified electrician). Electrical installation must be in accordance with appropriate statutory regulations.

FIG. 3 - THERMOSTAT PLACEMENT

Mounting of sensor

The floor sensor contains a safety extra-low voltage (SELV) circuit, allowing it to be placed as close to the floor surface as possible without having to take account of the risk of shock should the sensor cable become damaged. The two wires connecting the sensor to the mounting box must be additionally insulated, e.g. shrink flex. To prevent loose wires in the fixed installation from coming into contact with the terminal block for the floor sensor, they must be restrained using cable ties.

It is strongly recommended that the cable and sensor are placed in a non-conductive installation pipe embedded in the floor. The end of the pipe must be sealed and the pipe placed as high as possible in the concrete layer. Alternatively, the sensor can be embedded di-

rectly in the floor. The sensor cable must be led through a separate conduit or segregated from power cables.

The floor sensor must be centred between loops of heating cable.

The sensor cable may be extended up to 30m by means of a separate two-core cable. Two vacant wires in a multi-core cable used, for example, to supply current to the floor heating cable must not be used. The switching peaks of such current supply lines may create interference signals that prevent optimum thermostat function. If a shielded cable is used, the shield must not be connected to earth (PE). The two-core cable must be placed in a separate pipe or segregated from power cables in some other way.

Mounting of thermostat with built-in sensor

The room sensor is used for comfort temperature regulation in rooms. The thermostat should be mounted on the wall approx.

1.5 m above the floor in such a way as to allow free air circulation around it. Draughts and direct sunlight or other heat sources must be avoided.

FIG. 4 - OPENING THE THERMOSTAT

1. Slide the power button down to Off "0".
2. Insert a small screwdriver into the central slot of the front cover to press and hold the catch.
3. Then push the handle of the screwdriver downwards to release the rear part from the front cover.
4. Carefully pull the rear part away from the front cover, starting with the lower part of the thermostat.

FIG. 5 - CONNECTIONS

Connect the wires in accordance with the diagram. The wires must be connected as follows:

- | | |
|------------|-----------------------|
| Term. 1: | Neutral (N) |
| Term. 2: | Live (L) |
| Term. 3-4: | Output, max. 16 A |
| Term. 5-6: | External floor sensor |

FIG. 6 + 7 - MOUNTING THE THERMOSTAT

1. Mount the rear part of the thermostat in the wall socket.
2. Refit the front cover to the rear part of the thermostat.
Carefully press the cover onto the thermostat, starting with the upper part of the cover before fitting the lower part of the cover.

3. Click the cover into place by applying light, even pressure.

Warning! Do not apply pressure to the corners of the display cover or to the display itself.

DO NOT open the thermostat by releasing the four fixing clips on the back.

FIG. 8 - OPERATING THE THERMOSTAT

There is an ON/OFF switch on the left side of the thermostat: up is ON - down is OFF.

The resistive touchscreen requires a soft tap with your fingertip to register the touch.

Installer Wizard:

The first time the thermostat is connected, push the power slide button to On "I" The Installer Wizard on the touchscreen will guide you through the set up of:

1. Region
2. Language
3. Date
4. Time
5. Floor Type

Programming

See user manual.

<http://www.schluter-systems.com/dhert3>



FIG. 9 - TROUBLESHOOTING

If the sensor is disconnected or short-circuited, the heating system is switched off. The sensor can be checked against the resistance table.

Error codes

E0: Internal fault. The thermostat must be replaced.

E1: Built-in sensor defective or short-circuited. Replace the thermostat, or use the floor sensor only.

E2: External sensor disconnected, defective or short-circuited.

Reconnect the sensor if disconnected, or replace the sensor.

E5: Internal overheating. Inspect the installation.

CE marking

According to the following standard:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Classification

Protection from electric shock must be assured by appropriate installation. Appropriate installation must meet the requirements of Class II (reinforced insulation).

Environment and recycling

Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with national regulations for waste processing.

Recycling of obsolete appliances

Appliances with this label must not be disposed of with general household waste. They must be collected separately and disposed of in compliance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Purpose of control.....	Electric underfloor heating
Voltage	100-240 VAC
Max. pre-fuse	16 A
Built-in circuit breaker	2-pole, 16 A
Output relay.....	make contact - SPST - NO
Output	max. 16 A
Terminal wire size	1.5-2.5 mm2
Control principle	PWM/PI
Standby power	0.5 W
Battery backup	5 years
Action type	1.B
Software class	A
TB	125°C
ELV limits realized.....	SELV 24 V
Pollution degree rating.....	2
Rated impulse voltage.....	4 kV
Enclosure rating.....	IP 21
Dimensions	H/121, W/80, D/43 mm
Build-in depth.....	23 mm
Display	480x320 pixel TFT - resistive touch
EU registered design	DM/082270

The thermostat is maintenance free.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

Anleitung
Deutsch



ABB. 1 – LIEFERUMFANG

- Thermostat
- Fühler

Der Thermostat ist ein elektronischer PBM/PI-Thermostat zur Temperaturregelung mittels extern angebrachtem oder im Thermostat eingebauten NTC-Fühler.

Der Thermostat ist für Unterputzmontage in einer Wanddose vorgesehen.

Produktprogramm

DH E RT3 / BW Uhr-Thermostat mit zwei Fühlern:
Bodenfühler und eingebauter Raumfühler.

ABB. 2 – WARNHINWEIS – Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Vor der Ausführung von Installations- oder Instandhaltungsarbeiten an diesem Thermostat und zugehörigen Komponenten ist die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Der Thermostat und zugehörige Komponenten dürfen nur von einer sachkundigen Person (d. h. einem qualifizierten Elektriker) installiert werden. Die Elektroinstallation muss den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

ABB. 3 – THERMOSTAT-PLATZIERUNG

Montage des Fühlers

Der Bodenfühler ist mit einem Kleinspannungs-Sicherheitskreis (SELV) ausgestattet, womit eine Anbringung möglichst nahe an der Fußbodenoberfläche ohne Risiko von Stromschlägen durch ein eventuell schadhaft werdendes Fühlerkabel erfolgen kann. Die beiden Leiter für den Anschluss des Fühlers im Klemmenkasten müssen zusätzlich isoliert werden, z. B. mit Schrumpfschlauch. Um einem Kontakt der Klemmenleiste des Bodenfühlers mit losen Drähten der vorhandenen Installation vorzubeugen, müssen diese mit Kabelbindern festgemacht werden.

Es empfiehlt sich, Kabel und Fühler in einem im Boden eingelassenen, nicht leitenden Installationsrohr anzubringen. Mit verschlossenem Rohrende sollte das Rohr so hoch wie möglich in der Estrichschicht eingebettet sein. Alternativ kann der Fühler direkt im Boden eingebettet werden. Das Fühlerkabel ist in einem separaten Rohr oder getrennt von Leistungskabeln zu verlegen.

Der Bodenfühler muss zwischen den Heizkabelschleifen zentriert werden.

Das Fühlerkabel kann mit einem separaten Zweileiterkabel bis zu 30 m verlängert werden. Freie Leiter in einem z. B. das Bodenheizkabel mit Strom versorgenden Mehrleiterkabel dürfen nicht verwendet werden. Die Schaltspitzen einer derartigen Stromversorgung können Interferenzen auslösen die eine optimale Thermostatsfunktion behindern. Wird ein abgeschirmtes Kabel verwendet, darf die Abschirmung nicht geerdet werden. Das Zweileiterkabel ist in einem separaten Rohr oder getrennt von Leistungskabeln zu verlegen.

Montage eines Thermostats mit eingebautem Fühler

Der Raumfühler wird zur Regelung der Komforttemperatur in Räumen eingesetzt. Der Thermostat ist auf der Wand ca. 1,5 m über dem Boden und freie Luftzirkulation um ihn gestattend zu montieren. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen müssen vermieden werden.

ABB. 4 – ÖFFNEN DES THERMOSTATGEHÄUSES

1. Den Schiebeschalter nach unten in Position Aus „0“ schieben.
2. Einen kleinen Schraubendreher in den mittleren Schlitz der Frontabdeckung einsetzen und gegen die Raste drücken.
3. Dann den Handgriff des Schraubendrehers nach unten drücken, um die Frontabdeckung vom Gehäuse zu lösen.
4. Beginnend am unteren Teil des Thermostats vorsichtig das Gehäuse von der Frontabdeckung entfernen.

ABB. 5 – ANSCHLÜSSE

Die Leiter gemäß Schaltplan anschließen. Die Leiterdrähte müssen wie folgt angeschlossen werden:

- Klemme 1: Nullleiter (N)
Klemme 2: Phase (L)
Klemme 3-4: Ausgang, max. 16 A
Klemme 5-6: Externer Bodenfühler

ABB. 6 + 7 – MONTAGE DES THERMOSTATS

1. Das Gehäuse des Thermostats in der Wanddose montieren.
 2. Die Frontabdeckung wieder auf das Gehäuse aufsetzen.
Beginnend am oberen Teil der Frontabdeckung, dann am unteren Teil, die Frontabdeckung vorsichtig auf den Thermostat festdrücken.
 3. Den Deckel mit leichtem, gleichmäßigem Druck auf dem Gehäuse einrasten. Achtung! Nicht auf die Ecken der Display-Abdeckung oder auf das Display drücken.
- KEINESFALLS** den Thermostat bei den vier Befestigungsschellen auf der Rückseite öffnen.

ABB. 8 – BEDIENUNG DES THERMOSTATS

Ein EIN/AUS-Schalter befindet sich auf der linken Seite des Thermostats: Stellung oben ist EIN – Stellung unten ist AUS.

Der resistive Touchscreen erfordert ein weiches Antippen mit der Fingerspitze um die Berührung zu registrieren.

Installations-Assistent:

Zur ersten Inbetriebnahme des Thermostats den Betriebsschalter in Position Ein „I“ schieben. Der Installationsassistent auf dem Touchscreen führt Sie durch das Setup von:

1. Region
2. Sprache
3. Datum
4. Uhrzeit
5. Bodentyp

Programmierung

Siehe Benutzerhandbuch:

<http://www.schluter-systems.com/dhert3>



ABB. 9 - FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Bei unterbrochenem oder kurzgeschlossenem Fühler wird die Heizanlage abgeschaltet. Der Fühler lässt sich mit der Widerstandstabelle abgleichen.

Fehlercodes

E0: Interner Fehler. Der Thermostat muss ausgetauscht werden.

E1: Interner Fühler defekt oder kurzgeschlossen. Thermostat austauschen, oder nur den Bodenfühler verwenden.

E2: Externer Fühler getrennt, defekt oder kurzgeschlossen. Fühler wenn getrennt anschließen, oder Fühler austauschen.

E5: Interne Überhitzung. Installation kontrollieren.

CE-KENNZEICHNUNG

Gemäß folgendem Standard:

NSR/EMV: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Klassifikation

Schutz vor elektrischem Schlag muss durch entsprechende Installation gewährleistet sein. Entsprechende Installation muss die Anforderungen der Klasse II (verstärkte Isolierung) erfüllen.

Umwelt und Recycling

Bitte helfen Sie uns die Umwelt zu schützen und entsorgen Sie die Verpackung gemäß den nationalen Vorschriften für Abfallverwertung.

Recycling von Altgeräten



Geräte mit diesem Aufkleber dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

Zweck des Steuerelements.....	Elektrische Fußbodenheizung
Spannung	100-240 V
Max. Vorsicherung.....	16 A
Eingebauter Schalter	2-polig, 16 A
Ausgangsrelais	Schließkontakt – SPST – NO
Ausgang	max. 16 A
Klemmenquerschnitt	1,5-2,5 mm ²
Regelprinzip.....	PBM/PI
Standby-Leistungsaufnahme	0,4 W
Batterie-Backup	5 Jahre
Aktionstyp	1.B
Software-Klasse	A
TB	125 °C
ELV Grenzen realisiert.....	SELV 24 V
Störgrad.....	2
Nennimpulsspannung	4 kV
Schutzgrad	IP21
Abmessungen	H/121, B/80, T/43 mm
Einbautiefe.....	23 mm
Display.....	480x320 Pixel TFT - resistive Touch
EU-Gebrauchsmuster	DM/082270

Der Thermostat ist wartungsfrei.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Instruction
Français*



FIG. 1 - CONTENU

- Thermostat
- Sonde

Le thermostat est un thermostat électronique PWM/PI pour le contrôle de la température par une sonde NTC située soit à l'extérieure ou à l'intérieure dans le thermostat.

Le thermostat est conçu pour être installé dans un boîtier mural affleurant.

Gamme de produits

DH E RT3 / BW Thermostat-horloge avec deux sondes :
Sonde de plancher et sonde de pièce intégrée.

FIG. 2 - AVERTISSEMENT

Instructions importantes pour la sécurité

L'alimentation doit être débranchée avant toutes interventions d'installation ou d'entretien de ce thermostat et ses composants.

Le thermostat et ses composants doivent être installés par une personne qualifiée (c.-à-d. un électricien qualifié). L'installation électrique doit être conforme aux réglementations en vigueur.

FIG. 3 - LOCALISATION DU THERMOSTAT

Montage de la sonde

La sonde de plancher contient un circuit de protection très basse tension de sécurité (TBTS) permettant de la localiser aussi près de la surface du plancher que possible sans avoir à considérer le risque de décharges électriques si la sonde est endommagée. On doit ajouter de l'isolation aux deux fils raccordant la sonde à la boîte de montage par ex. gaine thermorétractable.

Afin d'éviter que des fils libres dans l'installation fixe ne viennent en contact avec la plaque à bornes de la sonde de sol, il est nécessaire de fixer ces fils avec des attaches de câble.

Il est fortement recommandé que le câble et la sonde soient placés dans un tube d'installation non conducteur encastré dans le plancher. Le bout du conduit doit être scellé et placé aussi près que possible de la surface du béton. De façon alternative, la sonde peut être encastrée directement dans le plancher. Le câble de la sonde doit être acheminé dans un conduit séparé ou isolé des câbles de puissance. La sonde de plancher doit être au centre des boucles du câble chauffant.

Le câble de la sonde peut être prolongé jusqu'à 30 m par un câble à deux conducteurs séparés. Deux fils libres dans un câble multi conducteurs utilisé, par exemple, pour alimenter le câble chauffant, ne doivent pas être utilisés. Les pointes de tension pendant la commutation dans ces câbles d'alimentation peuvent créer des signaux d'interférence qui interdiront un fonctionnement optimal du thermostat. Si un câble blindé est utilisé, le blindage ne doit pas être raccordé à la terre (PE). Le câble à deux conducteurs doit être placé dans un conduit séparé ou isolé des câbles de puissance d'une façon ou d'une autre.

Montage d'un thermostat avec sonde intégrée

La sonde de pièce est utilisée pour la régulation de la température ambiante d'une pièce. Le thermostat doit être installé au mur à une hauteur d'environ 1,5 m au-dessus du plancher de façon à permettre une libre circulation d'air autour du thermostat. Il faut éviter les courants d'air, la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

FIG. 4 - OUVERTURE DU THERMOSTAT

1. Stopper l'alimentation du thermostat, en positionnant l'interrupteur sur « O ».
2. Insérez un petit tournevis dans la fente centrale du couvercle frontal pour appuyer et maintenir la languette.
3. Puis, poussez le tournevis vers le bas pour relâcher la partie arrière du couvercle frontal.
4. Éloignez prudemment la partie arrière du couvercle frontal en commençant par le bas du thermostat.

FIG. 5 - RACCORDS

Raccordez les fils selon le schéma. Les fils doivent être raccordés comme suit :

- Borne 1: Neutre (N)
- Borne 2: Sous tension (L)
- Borne 3-4: Sortie, max. 16 A
- Borne 5-6: Sonde de plancher externe

FIG. 6 + 7 - MONTAGE DU THERMOSTAT

1. Montez la partie arrière du thermostat dans la prise de courant murale.
2. Replacer le couvercle frontal sur la partie arrière du thermostat. Poussez prudemment le couvercle sur le thermostat en commençant par la partie supérieure puis la partie inférieure du couvercle.
3. Cliquez le couvercle en place en appuyant légèrement. Avertissement! N'appuyez pas sur les coins du couvercle de l'afficheur ou sur l'afficheur lui-même.

NE PAS ouvrir le thermostat en libérant les quatre clips de fixation situés à l'arrière.

FIG. 8 - OUVERTURE DU THERMOSTAT

Il y a un interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le côté gauche du thermostat: MARCHE en position haute - ARRÊT en position basse. L'écran tactile résistif requiert un léger coup du bout du doigt pour détecter la touche.

Assistant d'installation :

La première fois que le thermostat est raccordé, poussez le bouton à glissière à la position Marche "I". Le programme d'installation vous guidera à l'écran tactile pour le réglage de :

1. Region
2. Langue
3. Date
4. Heure
5. Type de plancher

Programmation

Voir le mode d'emploi.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



FIG. 9 - DIAGNOSTIC DE PANNES

Si la sonde est débranchée ou court-circuitée, le système de chauffage est arrêté. La sonde peut être vérifiée dans le tableau des résistances.

Code des erreurs

E0 : Faute interne. Le thermostat doit être remplacé.

E1 : Sonde intégrée défectueuse ou court-circuitée. Remplacer le thermostat ou n'utiliser que la sonde de sol.

E2 : Sonde externe déconnectée, court-circuitée ou défectueuse. Rebrancher la sonde si déconnectée ou la remplacer.

E5 : Surchauffe interne. Vérifier l'installation.

HOMOLOGATION CE

Selon les normes suivantes :

LVD/EMC : EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Classification

La protection contre les décharges électriques doit être assurée par une installation appropriée. L'installation appropriée doit satisfaire les exigences de la Classe II (isolation renforcée).

Environnement et recyclage

Aidez nous à protéger l'environnement en disposant de l'emballage selon les règles nationales pour le traitement des déchets.

Recyclage des appareils obsolètes



Les appareils portant cette étiquette ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers de nature générale. Ils doivent être ramassés séparément et rebutés selon les règlements locaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Objectif du contrôle.....	Plancher chauffant électrique
Tension	100/240 V CA
Préfusible max.....	16 A
Disjoncteur intégré	bipolaire, 16 A
Relais de sortie.....	contact à fermeture - unipolaire unidirectionnel
.....	(SPST) - NO
Sortie (puissance).....	max. 16 A
Dimensions fils borne.....	1,5-2,5 mm ²
Principe de contrôle	PWM/PI
Puissance en attente	0,5 W
Pile (autonomie).....	5 années
Type d'action.....	1.B
Classe de logiciel	A
TB.....	125 °C
Limites TBT réalisées.....	TBTS 24 V
Classification degré de pollution	2
Tension de choc nominale.....	4 kV
Norme de l'enceinte	IP 21
Dimensions.....	H/121, W/80, D/43 mm
Profondeur incorporée.....	23 mm
Affichage	480x320 pixel TFT - tactile résistif
Concept déposé UE	DM/082270

Le thermostat ne nécessite aucun entretien.



DH E RT3 / BW

(OCD6-1999-SLP3)

*Instrukcja
Polski*



RYS. 1 – PRODUKT

- Termostat
- Czujnik

Termostat to elektroniczny regulator PWM/PI do sterowania temperaturą za pomocą zewnętrznego lub wbudowanego czujnika NTC. Urządzenie jest przeznaczone do montażu w ścianie w puszcze podtynkowej.

Linia produktów

DH E RT3 / BW Termostat programowalny z dwoma czujnikami: czujnikiem temperatury podłogi i wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu

RYS. 2 – UWAGA

Ważne wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych lub konserwacyjnych, należy każdorazowo odłączyć zasilanie urządzenia i wszystkich połączonych z nim elementów instalacji. Montaż termostatu i pozostałych urządzeń wchodzących w skład systemu może być wykonywany wyłącznie przez kompetentne osoby (np. uprawnionego elektryka). Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

RYS. 3 – PRAWIDŁOWA LOKALIZACJA TERMOSTATU

Montaż czujnika

Czujnik temperatury podłogi jest wyposażony w obwód SELV (Safety Extra-Low Voltage; obwód bardzo niskiego napięcia), dzięki czemu może on być umieszczony na tyle blisko powierzchni podłogi, na ile to konieczne, bez zagrożenia porażeniem prądem w razie uszkodzenia przewodu czujnika. Dwa przewody biegnące od czujnika do puszek instalacyjnych muszą być dodatkowo zabezpieczone, np. izolacją termokurczliwą.

Aby uniknąć ryzyka zetknięcia się luźnych przewodów stałej instalacji z listwą zaciskową czujnika temperatury podłogi, muszą one być przymocowane do podłoża uchwytyami do mocowania przewodów.

Zalecamy umieszczenie przewodu i czujnika w nieprzewodzącej rurze instalacyjnej zagłębionej w podłodze. Końcówka rury musi być szczelnie zaślepią, a rura umieszczona tak wysoko w warstwie wylewki, jak tylko to możliwe. Ewentualnie czujnik może być bezpośrednio zagłębiony w posadzce. Przewód czujnika musi się znajdować w oddzielnym obwodzie lub w inny sposób być oddzielony od przewodów zasilających.

Czujnik powinien być umieszczony centralnie pomiędzy odcinkami przewodu w pętli grzewczej.

Przewód czujnika można przedłużać do długości 30 m przewodem dwużyłowym. Nie wolno wykorzystywać dwóch wolnych żył w wielożyłowym przewodzie, stosowanym np. do doprowadzenia zasilania do przewodu grzewczego. Zmienne wartości szczytowe prądu w takich przewodach mogą wytwarzać sygnał zakłócający optymalne działanie termostatu. Jeśli używany jest przewód ekranowany, ekran nie może być podłączony do uziemienia (PE). Przewód dwużyłowy musi przebiegać w oddzielnej rurce lub w inny sposób być oddzielony od przewodów zasilających.

Montaż termostatu z czujnikiem wbudowanym

Czujnik temperatury powietrza służy do regulacji temperatury komfortowej pomieszczenia. Termostat powinien być zamontowany na ścianie, na wysokości około 1,5 m nad podłogą, w miejscu zapewniającym swobodny obieg powietrza wokół urządzenia. Należy unikać instalacji w strefach narażonych na przeciągi, bezpośrednio oddziaływanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.

RYS. 4 – PRAWIDŁOWY SPOSÓB OTWIERANIA TERMOSTATU

1. Przesunąć przycisk zasilania w dół do pozycji wyłączonej „0”.
2. Włożyć mały śrubokręt do otworu umieszczonego pośrodku pokrywy przedniej termostatu, nacisnąć i przytrzymać zapadkę.
3. Następnie pchnąć uchwyt śrubokrętu w dół, by oddzielić pokrywę od urządzenia.
4. Ostrożnie pociągnąć, aby zdjąć pokrywę, zaczynając od części dolnej.

RYS. 5 – POŁĄCZENIA

Przewody należy połączyć zgodnie ze schematem, w następujący sposób:

- Zacisk 1: Neutralny (N)
- Zacisk 2: Fazowy (L)
- Zaciski 3-4: Wyjście, maks. 16 A
- Zaciski 5-6: Zewnętrzny czujnik temperatury podłogi

RYS. 6 + 7 – MONTAŻ TERMOSTATU

1. Zamontować termostat (bez pokrywy przedniej) w puszcze podtynkowej.
 2. Zamontować pokrywę przednią na urządzeniu.
Ostrożnie wcisnąć pokrywę na miejsce, zaczynając od części górnej, a kończąc na części dolnej.
 3. Docisnąć pokrywę stosując lekki, równomierny ucisk. Uwaga!
Nie przyciskać narożników pokrywy wyświetlacza ani samego wyświetlacza.
- NIE WOLNO** otwierać termostatu zwalniając cztery zaciski mocujące umieszczone na jego tylnej stronie.

RYS. 8 – OBSŁUGA TERMOSTATU

Po lewej stronie urządzenia znajduje się przesuwny przycisk zasilania: gdy jest on w pozycji górnej termostat jest włączony, w dolnej – wyłączony.

Rezystywny wyświetlacz dotykowy wymaga jedynie delikatnego dotknięcia czubkiem palca, aby zareagować.

Kreator instalacji:

Po pierwszym podłączeniu termostatu do sieci zasilającej, przycisk zasilania należy przesunąć do pozycji włączonej „I”. Kreator instalacji na wyświetlaczu pomoże ustawić:

1. Region
2. Język
3. Datę
4. Godzinę
5. Typ podłogi

Programowanie

Patrz: instrukcja obsługi.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



RYS. 9 – OKALIZACJA USTEREK

W przypadku odłączenia lub zwarcia czujnika ogrzewanie wyłącza się. Parametry czujnika można sprawdzać, posługując się tabelą oporności.

Sygnalizacja błędów

E0: Błąd wewnętrzny. Konieczna jest wymiana termostatu.

E1: Nastąpiło zwarcie czujnika wbudowanego lub jest on odłączony. Należy wymienić termostat lub korzystać wyłącznie z czujnika temperatury podłogi.

E2: Nastąpiło zwarcie bądź uszkodzenie czujnika wbudowanego lub jest on odłączony. Podłączyć czujnik jeśli jest odłączony, a w razie uszkodzenia lub zwarcia wymienić.

E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdzić stan instalacji.

Oznaczenie CE

Zgodnie z następującą normą:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Klasa ochronności

Należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową za pomocą odpowiedniego montażu. Instalacja musi spełniać wymogi klasy II (podwyższona izolacja).

Ochrona środowiska i utylizacja

Pomóż nam chronić środowisko, utylizując opakowanie urządzenia zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie przetwarzania odpadów.

Utylizacja wyeksploatowanych urządzeń

Produkty oznaczone tym symbolem nie nadają się do utylizacji razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Należy je osobno przekazywać do punktów odbioru

odpadów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Kontrola działania elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego
Napięcie	100-240 VAC
Samoczynny wyłącznik nadmiarowy, maks.	16 A
Wbudowany wyłącznik automatyczny	2-biegunowy 16 A
Przełącznik wyjściowy	styk zwierny - SPST - NO
Wyjście	maks. 16 A
Rozmiar przewodów zacisków	1,5-2,5 mm ²
Metoda regulacji	PWM/PI
Moc w trybie gotowości	0,5 W
Okres eksploatacji baterii	5 lat
Typ działania	1.B
Klasa oprogramowania	A
TB	125°C
Spełnione wymagania ELV	SELV 24 V
Stopień zanieczyszczenia środowiska	2
Znamionowe napięcie impulsów	4 kV
Klasa szczelności obudowy	IP 21
Wymiary	wys. 121 mm, szer. 80 mm, głęb. 43 mm
Głębokość zagłębienia	23 mm
Wyświetlacz	480x320 pixeli, dotykowy ekran rezystywny TFT
Zarejestrowany wzór wspólnotowy	DM/082270

Termostat nie wymaga konserwacji.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Pokyn
Česky*



OBR. 1 – OBSAH

- Termostat
- Čidlo

Termostat je elektronický PWM/PI termostat pro regulaci teploty pomocí NTC čidla umístěného buď vně, nebo uvnitř termostatu. Termostat je určený pro slícovanou montáž ve stěnové zásuvce.

Program výrobků

DH E RT3 / BW Hodinový termostat s dvěma čidly:
 podlahové čidlo a vestavěné pokojové čidlo.

OBR. 2 – VAROVÁNÍ – Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete provádět jakékoli instalační nebo údržbové práce na tomto termostatu a souvisejících součástech, odpojte elektrické napájení. Termostat a související součásti smí instalovat pouze kompetentní osoba (tzn. kvalifikovaný elektrikář). Elektroinstalace musí být v souladu s platnými zákonnými předpisy.

OBR. 3 – UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU

Montáž čidla

Podlahové čidlo je vybaveno obvodem ochranného velmi nízkého napětí (SELV), který umožňuje umístit čidlo co možná nejbližší u povrchu podlahy, aniž by bylo nutné se obávat rizika zasažení elektrickým proudem v případě poškození kabelu čidla. Dva vodiče připojující čidlo k montážní krabici musí být dodatečně izolované, např. bužírkou.

Aby uvolněné vodiče v pevné instalaci nemohly přijít do kontaktu se svorkovnicí podlahového čidla, musí být upevněny s použitím kabelových spon.

Důrazně doporučujeme umístit kabel a čidlo v nevodivé instalační trubce uložené v podlaze. Konec trubky musí být uzavřený a trubka umístěna co možná nejvýše ve vrstvě betonu. Alternativně může být čidlo uloženo přímo v podlaze. Kabel čidla musí být veden samostatnou instalační trubicou nebo oddělen od napájecích kabelů.

Podlahové čidlo musí být vycentrováno mezi smyčkami topného kabelu.

Kabel čidla smí být prodloužen až na 30 m pomocí samostatného dvoužilového kabelu. Nesmí se používat dva volné vodiče ve vícežilovém kabelu, používané např. k napájení podlahového topného kabelu proudem. Spínací špičky takových elektrických napájecích vedení mohou vytvářet rušivé signály bránící optimálnímu fungování termostatu. Při použití stíněného kabelu nesmí být stínění připojeno k uzemnění (PE). Dvoužilový kabel musí být umístěn v samostatné trubce nebo jiným způsobem oddělený od napájecích kabelů.

Montáž termostatu vestavěným čidlem

Pokojové čidlo se používá pro komfortní regulaci teploty v místnostech. Termostat musí být namontován na stěně cca 1,5 m nad podlahou tak, aby kolem něho mohl volně proudit vzduch. Je třeba eliminovat průvan a přímé sluneční světlo, jakož i jiné zdroje tepla.

OBR. 4 – OTEVŘENÍ TERMOSTATU

1. Posuňte vypínač dolů do vypnuté polohy „0“.
2. Vložte malý šroubovák do středního otvoru předního krytu a stiskněte a podržte západku.
3. Potom zatlačením rukojeti šroubováku směrem dolů uvolněte zadní část z předního krytu.
4. Opatrně oddělte zadní část od předního krytu. Začněte s oddělováním ve spodní části termostatu.

OBR. 5 – PŘIPOJENÍ

Zapojte vodiče podle schématu. Vodiče musí být zapojeny takto:

- Svorka 1: Nulový vodič (N)
Svorka 2: Fáze (L)
Svorka 3-4: Výstup, max. 16 A
Svorka 5-6: Externí podlahové čidlo

OBR. 6 + 7 – MONTÁŽ TERMOSTATU

1. Umístěte zadní část termostatu do zástrčky na zdi.
2. Znovu namontujte přední kryt na zadní část termostatu.
Opatrně zatlačte přední kryt na termostat. Začněte na horním okraji krytu a potom nasadte spodní část krytu.
3. Zaklapněte kryt na místo lehkým, rovnoměrným tlakem. Varování! Netlačte na rohy krytu displeje ani na samotný displej.

NEOTEVÍREJTE termostat uvolněním čtyř upevňovacích spon na zadní straně.

OBR. 8 – OVLÁDÁNÍ TERMOSTATU

Na levé straně termostatu je vypínač (ZAP/VYP): nahoře je ZAPNUTO – dole je VYPNUTO.

Odporová dotyková obrazovka vyžaduje jemné klepnutí konečkem prstu, aby zaznamenala dotyk.

Průvodce instalací:

Při prvním zapojení termostatu stiskněte posuvný vypínač do zapnuté polohy „I“. Průvodce instalací na dotykové obrazovce vás provede nastavením těchto parametrů:

1. Region
2. Jazyk
3. Datum
4. Čas
5. Typ podlahy

Programování

Viz uživatelský manuál.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



OBR. 9 - ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Když je čidlo odpojené nebo zkratované, vypne se topný systém. Čidlo můžete kontrolovat podle tabulky odporů.

Chybové kódy

E0: Vnitřní chyba. Je nutné termostat vyměnit.

E1: Vestavěné čidlo závadné nebo zkratované. Vyměňte termostat nebo použijte jen podlahové čidlo.

E2: Externí čidlo odpojené, závadné nebo zkratované. Je-li čidlo odpojené, znovu ho připojte, popř. vyměňte čidlo.

E5: Vnitřní přehřátí. Zkontrolujte instalaci.

Značka CE

Podle následující normy:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Klasifikace

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem musí být zajištěna vhodnou instalací. Správná instalace musí splňovat požadavky třídy II (zesílená izolace).

Recyklace a životní prostředí

Pomozte nám chránit životní prostředí tím, že budete likvidovat obaly v souladu s národními předpisy o zpracování odpadu.

Recyklace starých přístrojů

Spotřebiče s tímto štítkem je zakázáno vyhazovat do směsného domovního odpadu. Musí být samostatně shromážděny a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Účel ovládacího prvku.....	Elektrické podlahové vytápění
Napětí	100-240 VAC
Max. vstupní pojistka	16 A
Vestavěný elektrický jistič.....	2pólový, 16 A
Výstupní relé.....	spínací kontakt – SPST – NO
Výstup	max. 16 A
Velikost vodičů	1,5-2,5 mm ²
Princip ovládání.....	PWM/PI
Pohotovostní napájení	0,5 W
Zálohování z baterie	5 let
Typ činnosti	1.B
Třída softwaru	A
TB	125 °C
Realizované limity ochranného malého napětí (ELV)	SELV 24 V
Klasifikace stupně znečištění	2
Jmenovité impulzní napětí.....	4 kV
Krytí	IP 21
Rozměry	v/121, š/80, h/43 mm
Vestavná hloubka	23 mm
Displej.....	480x320 pixelů TFT – odporový dotykový
EU registrované provedení	DM/082270

Termostat nevyžaduje údržbu.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Instructie
Nederlands*



FIG. 1 - INHOUD

- Thermostaat
- Sensor

De thermostaat is een elektronische PWM/PI-(pulsbreedtemodulatie met proportionele integraalregelaar)-thermostaat voor het regelen van de temperatuur door middel van een NTC-sensor die zich ofwel uitwendig van of inwendig in de thermostaat bevindt.

De thermostaat is ontworpen voor een verzonken wandmontage in een inbouwdoos.

Productprogramma

DH E RT3 / BW Klokthermostaat met twee sensoren:
vloersensor en ingebouwde ruimtesensor.

FIG. 2 - ATTENTIE – Belangrijke veiligheidsinstructies

Onderbreek de stroomtoevoer voor het uitvoeren van installatie- en onderhoudswerk aan de thermostaat en verbondene componenten. De thermostaat en verbondene componenten mogen alleen door een competente persoon (d.w.z. een gekwalificeerde elektricien) uitgevoerd worden. De elektrische installatie moet in overeenstemming zijn met de geldende overheidsbepalingen.

FIG. 3 – PLAATSING VAN DE THERMOSTAAT

Montage van de sensor

De vloersensor is voorzien van een schakeling met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS), waardoor het zo dicht mogelijk bij het vloeroppervlak kan worden geplaatst zonder rekening te hoeven houden met gevaar voor elektrische schokken mocht de kabel van de sensor beschadigd raken. De twee kabels van de sensor naar de montagedoos moeten extra worden geïsoleerd met bijv. een krimpkous.

Om te vermijden dat losse kabels in de vaste installatie in aanraking komen met het klemmenblok van de vloersensor, moeten ze met kabelbinders worden vastgezet.

Aangeraden wordt om de kabel en sensor in een niet-geleidende installatiebuis te plaatsen die in de vloer verankerd ligt. Het uiteinde van de buis moet zo hoog mogelijk in de betonlaag worden aangebracht. De sensor kan ook direct in de vloer worden verankerd. De sensorkabel moet via een afzonderlijke buis worden gevoerd of afgescheiden zijn van stroomkabels.

De vloersensor moet midden tussen de verwarmingskabels worden geplaatst.

De sensorkabel is tot 30 m te verlengen met behulp van een afzonderlijke tweeadelige kabel. De twee overgebleven aders in een meeraderige kabel die bv. stroom aan de verwarmingskabels van de vloerverwarming leveren, mogen niet worden gebruikt. De schakelpieken van dergelijke netspanningskabels kunnen stoorsignalen veroorzaken die het goed functioneren van de regelaar kunnen beïnvloeden. Als een gewapende kabel wordt gebruikt, moet de wapening niet worden geaard (PE). De tweeadelige kabel moet in een afzonderlijke buis worden geplaatst of op een andere wijze afgescheiden zijn van stroomkabels.

Montage van thermostaat met ingebouwde kamersensor

De kamersensor wordt gebruikt om de temperatuur in kamers te regelen. De thermostaat moet aan de wand ca. 1,5 m boven de vloer worden gemonteerd om een vrije luchtcirculatie te bewerkstelligen. Tocht, direct zonlicht en andere warmtebronnen moeten vermeden worden.

FIG. 4 - OPENEN VAN DE THERMOSTAAT

1. Schuif de stroomschakelaar naar Uit "0".
2. Steek een kleine schroevendraaier in de sleuf in het midden van het voordeksel om de pal ingedrukt te houden.
3. Duw het heft van de schroevendraaier naar beneden om de achterkant van het voordeksel te ontgrendelen.
4. Verwijder voorzichtig de achterkant van het voordeksel, beginnend met het onderste gedeelte van de thermostaat.

FIG. 5 - VERBINDINGEN

Verbind de draden overeenkomstig het diagram. De draden dienen als volgt te worden verbonden:

- Klem 1: Neutraal (N)
- Klem 2: Fase (L)
- Klem 3-4: Output, max. 16 A
- Klem 5-6: Externe vloersensor

FIG. 6 +7 - MONTAGE VAN DE THERMOSTAAT

1. Monteer de achterkant van de thermostaat in de wanddoos.
 2. Breng het voordeksel weer aan op het achterste gedeelte van de thermostaat.
Druk het deksel voorzichtig op de thermostaat; begin met het bovenste gedeelte van het deksel alvorens het onderste gedeelte van het deksel aan te brengen.
 3. Klik de afdekking op zijn plaats door lichte, gelijkmatige druk.
Attentie! Oefen geen druk uit op de hoeken van de displayafdekking of de display zelf.
- Maak de thermostaat NIET open door de vier bevestigingsclips aan de achterzijde los te maken.

AFB. 8 - BEDIENING VAN DE THERMOSTAAT

Aan de linkerkant van de thermostaat bevindt zich een AAN/UIT schakelaar. Naar boven is AAN – naar beneden is UIT
Het resistieve aanraakscherm hoeft slechts zacht met uw vinger te worden aangetikt om het te registreren.

Installatiewizard:

De eerste keer dat de thermostaat wordt ingeschakeld, duwt u de stroomschuifknop naar Aan "I". De installatiewizard op het aanraakscherm zal u begeleiden tijdens de installatie van:

1. Region
2. Taal
3. Datum
4. Tijd
5. Vloertype

Programmeren

Zie gebruikershandleiding.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



AFB. 9 - PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de sensor is uitgeschakeld of kortgesloten, wordt het verwarmingssysteem uitgeschakeld. De sensor kan worden gecontroleerd aan de hand van de weerstandstabel.

Foutcodes

E0: Interne fout. De thermostaat moet worden vervangen.

E1: Ingebouwde sensor defect of kortgesloten. Vervang de thermostaat of gebruik alleen de vloerthermostaat.

E2: Externe sensor ontkoppeld, defect of kortgesloten. Sluit de sensor opnieuw aan indien deze ontkoppeld is, of vervang de sensor.

E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie.

CE merkteken

In overeenstemming met de volgende norm:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Classificatie

Bescherming tegen elektrische schokken moet door een passende installatie worden gewaarborgd. Een correcte installatie moet voldoen aan de voorschriften van klasse II (verhoogde isolatie).

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn door de verpakking overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften te verwijderen.

Recycling van oude toestellen



Toestellen met dit kenmerk horen niet in de vuilnisbak thuis. Zij moeten afzonderlijk volgens de plaatselijk geldende voorschriften verschromen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Doel van de controle.....	Elektrische ondervloerverwarming
Voltage.....	100-240 VAC
Max. verzekering	16 A
Ingebouwde stroomkringonderbreker	2-polig, 16 A
Outputrelais	contact maken - eenpolig-eenwegs - NO
Output	max. 16 A
Diameter aansluitkabel	1,5-2,5 mm ²
Besturingsprincipe	PWM/PI
Standby-vermogen.....	0,5 W
Batterij back-up.....	5 jaar
Actietype	1.B
Softwareklasse	A
TB	125°C
ELV-grenzen gerealiseerd	SELV 24 V
Verontreinigingsgraad.....	2
Nominale impulsspanning	4 kV
Kwaliteit behuizing.....	IP 21
Afmetingen	H/121, B/80, D/43 mm
Inbouwdiepte.....	23 mm
Scherm	480x320 pixel TFT - resistief aanraakscherm
EU-geregistreerd model	DM/082270

De thermostaat is onderhoudsvrij.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Istruzioni
Italiano*



FIG. 1 - CONTENUTO

- Termostato
- Sensore

Il termostato è un termostato elettronico PWM/PI per il controllo della temperatura mediante un sensore NTC collocato esternamente oppure all'interno del termostato.

Il termostato è adatto a montaggio a incasso in una scatola a parete.

Gamma di prodotti

DH E RT3 / BW Cronotermistato con due sensori: sensore a pavimento e sensore ambientale incorporato

FIG. 2 - ATTENZIONE – Importanti informazioni per la sicurezza

Staccare l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di installazione o manutenzione su questo termostato e relativi componenti. Il termostato e i relativi componenti devono essere installati soltanto da persone in possesso della necessaria competenza (ad esempio un elettricista qualificato). L'installazione elettrica deve essere eseguita in conformità alle norme locali vigenti.

FIG. 3 - COLLOCAZIONE DEL TERMOSTATO

Montaggio del sensore

Il sensore a pavimento contiene un circuito a bassissima tensione di sicurezza (SELV) che consente di collocarlo quanto più vicino possibile alla superficie del pavimento senza preoccuparsi dei pericoli di scosse elettriche in caso di eventuale danneggiamento del cavo del sensore. I due fili per il collegamento del sensore alla scatola a incasso devono essere ulteriormente isolati, ad esempio mediante guaina termoretrattile.

Per evitare che eventuali fili volanti nell'impianto fisso vengano a contatto della morsettiera del sensore a pavimento, dovranno essere trattenuti mediante fascette.

Si raccomanda vivamente di collocare il cavo e il sensore in un tubo isolante per impianti integrato nel pavimento. L'estremità del tubo andrà quindi sigillata collocando il tubo quanto più in alto possibile nella superficie di cemento. In alternativa, il sensore può essere integrato direttamente nel pavimento. Il cavo del sensore va fatto passare in una condotta a se stante o va comunque separato dai cavi di alimentazione.

Il sensore a pavimento deve essere centrato tra le anse di cavo riscaldante.

Il cavo del sensore può essere allungato fino a 30 m utilizzando un cavo a due conduttori supplementare. Non devono essere utilizzati eventuali conduttori liberi presenti in un cavo multiplo utilizzato per alimentare il riscaldamento a pavimento o simili, in quanto gli impulsi di commutazione presenti in tali linee di alimentazione potrebbero provocare interferenze in grado di compromettere il buon funzionamento del termostato. Nel caso si utilizzi un cavo schermato, lo schermo non deve essere collegato a terra (massa di protezione). Il cavo a due conduttori deve essere collocato in un tubo a se stante o va comunque separato in altro modo dai cavi di alimentazione.

Montaggio del termostato con sensore incorporato

Il sensore ambientale viene utilizzato per la regolazione della temperatura ambiente nelle stanze. Il termostato deve essere montato su una parete circa 1,5 m al di sopra del pavimento e in modo tale da consentire la libera circolazione dell'aria attorno ad esso. Evitare di esporlo a correnti d'aria e alla luce diretta del sole o altre fonti di riscaldamento.

FIG. 4 - APERTURA DEL TERMOSTATO

1. Spostare l'interruttore di accensione su Off "0".
2. Inserire un cacciavite nella fessura centrale del coperchio frontale in modo da premere e tener ferma la linguetta.
3. Premere quindi il cacciavite verso il basso per svincolare la parte posteriore dal coperchio frontale.
4. Staccare con precauzione la parte posteriore dal coperchio frontale iniziando dalla parte inferiore del termostato.

FIG. 5 - CONNESSIONI

Collegare i fili come indicato nello schema. I fili vanno collegati in questo modo:

- Term. 1: Neutro (N)
- Term. 2: Fase (L - "Live")
- Term. 3-4: Uscita, max. 16 A
- Term. 5-6: Sensore a pavimento esterno

FIG. 6 + 7 - MONTAGGIO DEL TERMOSTATO

1. Montare la parte posteriore del termostato nella presa di corrente a parete.
2. Rimontare il coperchio frontale sulla parte posteriore del termostato. Premere con precauzione il coperchio sul termostato iniziando dalla parte superiore del coperchio prima di inserire la parte inferiore.
3. Premendo leggermente ed in modo uniforme sul coperchio, farlo scattare al proprio posto. Attenzione! Non premere sugli angoli del coperchio del display o sul display stesso.

NON aprire il termostato liberando le quattro mollette di fissaggio sul retro.

FIG. 8 - FUNZIONAMENTO DEL TERMOSTATO

Sul lato sinistro del termostato si trova un interruttore ON/OFF: verso l'alto è ON (acceso), verso il basso è OFF (spento).

Lo schermo tattile resistivo richiede un colpetto con la punta del dito per registrare il tocco.

Assistente d'installazione:

Dopo aver collegato il termostato la prima volta, accendere l'interruttore a slitta di alimentazione mettendolo su "I" per attivare la procedura d'impostazione guidata:

1. Region
2. Lingua
3. Data
4. Ora
5. Tipo di pavimento

Programmazione

Vedi manuale d'uso.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



FIG. 9 - RICERCA GUASTI

Nel caso il sensore si stacchi o vada in cortocircuito, l'impianto di riscaldamento verrà spento. Il sensore può essere controllato utilizzando la tabella delle resistenze.

Codici di errore

E0: Guasto interno. Il termostato deve essere sostituito.

E1: Sensore incorporato difettoso o in cortocircuito. Sostituire il termostato, oppure utilizzare il solo sensore a pavimento.

E2: Sensore esterno staccato, difettoso o in cortocircuito. Ricollegare il sensore se si è staccato, o altrimenti sostituirlo.

E5: Surriscaldamento interno. Controllare l'installazione.

Contrassegno CE

In conformità al seguente standard:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Classificazione

La protezione dalle scosse elettriche deve essere assicurata da un'installazione appropriata. Un'installazione appropriata deve essere conforme ai requisiti della classe II (isolamento rinforzato).

Ambiente e riciclaggio

Aiutateci a proteggere l'ambiente eliminando l'imballaggio in conformità alle norme nazionali per il trattamento dei rifiuti.

Riciclaggio di apparecchiature obsolete

Le apparecchiature munite di questo simbolo non devono essere gettate assieme ai rifiuti domestici. Vanno invece raccolte separatamente ed eliminate in conformità alle norme vigenti.

DATI TECNICI

Scopi di controllo	Riscaldamento elettrico sotto pavimento
Tensione	100-240 Vc.a.
Prefusibile, max.	16 A
Interruttore automatico incorporato	2-poli, 16 A
Relè di uscita.....	Normalmente aperto – unipolare, unidirezionale (SPST – NO)
Uscita	max. 16 A
Dimensioni conduttori terminali.....	1,5-2,5 mm ²
Principio di controllo.....	PWM/PI
Consumo in standby	0,5 W
Durata batteria tampone (backup).....	5 anni
Tipo di azione	1.B
Classe software	A
TB	125°C
Limiti ELV realizzati	SELV 24 V
Valutazione del grado di inquinamento	2
Tensione nominale impulsi	4 kV
Scatola di protezione.....	IP 21
Dimensioni.....	H/121, W/80, D/43 mm
Profondità	23 mm
Display	480x320 pixel TFT - tattile resistivo
Design registrato nell'UE	DM/082270

Il termostato non necessita di manutenzione.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Instrucción
Español*



FIG. 1 - CONTENIDO

- Termostato
- Sensor

El termostato es un dispositivo electrónico PWM/PI para controlar la temperatura por medio de un sensor NTC ubicado externamente o internamente en el termostato.

El termostato es para montaje a ras en un receptáculo de pared.

Programa de productos

DH E RT3 / BW Reloj-termostato con dos sensores:
sensor de piso y sensor integrado de temperatura ambiente.

FIG. 2 - ADVERTENCIA

Instrucciones importantes de seguridad

Desconecte la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo cualquier instalación o trabajo de mantenimiento en este termostato y sus componentes relacionados. Una persona idónea y competente (por ej.: un electricista cualificado) es quien debería instalar el termostato y los componentes relacionados. La instalación eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normativas estatutarias aplicables vigentes.

FIG. 3 - COLOCACIÓN DEL TERMOSTATO

Montaje del sensor

El sensor de piso contiene un circuito de voltaje extra bajo de seguridad (SELV), que permite que se instale lo más próximo posible a la superficie del piso sin preocuparse por el riesgo de descargas eléctricas en caso de que se dañase el cable del sensor. Deben aislarse adicionalmente los dos cables que conectan el sensor a la caja de montaje, por ej.: con material termoencogible Shrink Flex.

Para prevenir que los cables sueltos de la instalación fija entren en contacto con el bloque de terminales para el sensor de piso, deben sujetarse con abrazaderas para cable.

Se recomienda enfáticamente que el cable y el sensor se instalen en un tubo de instalación no conductivo embebido en el piso. El extremo del tubo debe estar sellado y el tubo colocado lo más alto posible en la capa de hormigón. O bien puede incrustarse el sensor directamente en el piso. El cable del sensor debe pasarse a través de un conducto separado o segregado de los cables de alimentación eléctrica.

El sensor de piso debe estar centrado entre bucles del cable de calefacción.

El cable del sensor se puede extender hasta 30 m por medio de un cable separado con dos núcleos. No deben usarse dos cables vacantes en un cable multinúcleos que se use, por ejemplo, para suministrar corriente al cable de calefacción de piso. Los picos de conmutación de dichas líneas de suministro de corriente pueden crear señales de interferencia que impiden el funcionamiento óptimo del termostato. Si se usa un cable blindado, no se debe conectar a tierra el blindaje (PE). El cable de dos núcleos debe instalarse en un tubo separado o segregado de los cables de alimentación eléctrica de alguna otra manera.

Montaje del termostato con sensor incorporado

El sensor de habitación se utiliza para la regulación de la temperatura de confort en las habitaciones. Se recomienda instalar el termostato en la pared aproximadamente a 1,5 m sobre el suelo de tal manera que permita la circulación de aire libre a su alrededor. Se debe evitar la exposición a corrientes de aire y a la luz solar directa u otras fuentes de calor.

FIG. 4 - APERTURA DEL TERMOSTATO

1. Deslice el botón de encendido hacia abajo a la posición de Apagado "0".
2. Introduzca un destornillador pequeño en la ranura central de la cubierta frontal para presionar y sujetar el cierre.
3. A continuación empuje el mango del destornillador hacia abajo para liberar la parte posterior de la cubierta frontal.
4. Tire cuidadosamente de la parte posterior para separarla de la cubierta frontal, comenzando con la parte inferior del termostato.

FIG. 5 - CONEXIONES

Conecte los alambres conforme con el diagrama. Los alambres deben conectarse de la manera siguiente:

- Term. 1: Neutro (N)
- Term. 2: Vivo (L)
- Term. 3-4: Salida, máx. 16 A
- Term. 5-6: Sensor de piso externo

FIG. 6 + 7 - MONTAJE DEL TERMOSTATO

1. Monte la parte posterior del termostato en el receptáculo de pared.
 2. Reajuste la cubierta frontal en la parte posterior del termostato. Presione cuidadosamente la cubierta sobre el termostato, comenzando con la parte superior de la cubierta antes de ajustar la parte inferior de la cubierta.
 3. Coloque la tapa en posición aplicando presión leve y uniforme. ¡Advertencia! No aplique presión sobre las esquinas de la cubierta de la pantalla ni sobre la pantalla misma.
- NO abra el termostato liberando los cuatro ganchos de sujeción en la parte posterior.

FIG. 8 - ACCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

Hay un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en el costado izquierdo del termostato: hacia arriba está ENCENDIDO - hacia abajo está APAGADO.

La pantalla táctil resistiva requiere un toque suave con la yema del dedo para registrar el toque.

Asistente de instalación:

La primera vez que se conecte el termostato, empuje el botón deslizante de encendido a la posición de encendido "I". El asistente de instalación en la pantalla táctil le guiará a través de la configuración de lo siguiente:

1. Region
2. Idioma
3. Fecha
4. Hora
5. Tipo de piso

Programación

Ver el manual del usuario.

<http://www.schlueter-systems.com/dhert3>



FIG. 9 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el sensor está desconectado o en cortocircuito, el sistema de calefacción se apagará. El sensor puede verificarse contra los valores de la tabla de resistencia.

Códigos de error

E0: Fallo interno. Es necesario reemplazar el termostato.

E1: El sensor integrado está defectuoso o en cortocircuito. Reemplaza el termostato, o use el sensor de piso únicamente.

E2: El sensor externo está desconectado, defectuoso o en cortocircuito. Vuelva a conectar el sensor si está desconectado, o reemplace el sensor.

E5: Sobrecalentamiento interno. Inspeccione la instalación.

Marca CE

Según el estándar siguiente:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Clasificación

Se debe garantizar la protección contra choque eléctrico por medio de una instalación apropiada. La instalación correcta debe cumplir los requisitos estipulados para la Clase II (aislamiento reforzado).

Medioambiente y reciclaje

Por favor ayúdenos a proteger el medio ambiente mediante la eliminación del material de embalaje de acuerdo con las normativas nacionales para el procesamiento de desechos.

Reciclaje de electrodomésticos obsoletos



Los electrodomésticos con esta etiqueta no se deben eliminar junto con los desechos generales. Deben recogerse por separado y eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

DATOS TÉCNICOS

Propósito del control.....	Calefacción eléctrica de contrapiso
Voltaje.....	100-240 V CA
Máx. pre-fusible.....	16 A
Disyuntor integrado	2 polos, 16 A
Relé de salida.....	hacer contacto - SPST - NO
Salida.....	máx. 16 A
Calibre de alambre del terminal.....	1,5-2,5 mm ²
Principio de control	PWM/PI
Alimentación eléctrica en espera	0,5 W
Copia de respaldo de datos por batería.....	5 años
Tipo de acción.....	1.B
Clase de software	A
TB.....	125 °C
Límites ELV alcanzados.....	SELV 24 V
Clasificación de grado de contaminación.....	2
Voltaje nominal de impulso	4 kV
Clasificación de envoltorio.....	IP 21
Dimensiones.....	Alt./121, Anc./80, Prof./43 mm
Profundidad de empotramiento.....	23 mm
Pantalla.....	480x320 píxeles TFT - táctil resistiva
Diseño registrado en UE	DM/082270

El termostato no requiere mantenimiento.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

ИНСТРУКЦИЯ
Русский



РИС. 1 - СОДЕРЖАНИЕ

- Термостат
- Датчик

Термостат представляет собой электронное устройство с широтно-импульсной модуляцией/пропорциональным интегрированием для регулирования температуры с помощью выносного или расположенного внутри термостата датчика NTC.

Термостат предназначен для утопленного монтажа в стенную розетку.

Ассортимент продукции

DH E RT3 / BW Программируемый термостат с двумя датчиками: датчик температуры пола и встроенный датчик температуры воздуха.

РИС. 2 - ВНИМАНИЕ – Важные указания по безопасности.

Перед проведением монтажных работ или технического обслуживания отключите термостат и сопутствующие элементы от питания. Термостат и сопутствующие элементы должны устанавливаться только компетентным персоналом (например, квалифицированным электриком). Электрическая установка должна соответствовать действующим нормативным требованиям по безопасности.

РИС. 3 - УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА

Монтаж датчика температуры

Датчик температуры пола содержит цепь безопасного сверхнизкого напряжения (SELV), что позволяет расположить его как можно ближе к поверхности пола, принимая необходимые меры для предотвращения повреждения кабеля датчика.

Двухпроводной кабель, идущий от датчика к стенной коробке необходимо дополнительно изолировать, к примеру, проложить в гибкой изоляционной трубке.

Для предотвращения касания других проводов с клеммами подключения датчика температуры пола их необходимо зафиксировать при помощи кабельных стяжек. Настоятельно рекомендуется кабель и датчик размещать в диэлектрической изоляционной трубке, встроенной в конструкцию пола. Конец трубки следует изолировать и разместить как можно ближе к поверхности пола. Датчик можно также размещать непосредственно в бетонной конструкции пола. Кабель датчика необходимо прокладывать в отдельной трубке или изолировать от кабелей питания. Датчик температуры пола необходимо размещать посередине между витками нагревательного кабеля. Кабель датчика может быть удлинён до 30 м при помощи отдельного двухжильного кабеля. Нельзя использовать для подключения датчика два свободных провода в многожильном кабеле, предназначенном, к примеру, для питания нагревательного кабеля, поскольку электрические помехи, возникающие при включении кабеля, могут повлиять на нормальную работу термостата. Если используется экранированный кабель, экран не должен быть подключён к заземлению (PE). Двухжильный кабель должен быть размещён в отдельной трубке или изолирован от силовых кабелей иным способом.

Монтаж термостата со встроенным датчиком температуры воздуха

Датчик температуры используется для поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях. Термостат со встроенным датчиком температуры устанавливается на высоте примерно 1,6 м от поверхности пола с возможностью естественной циркуляции воздуха через него. Следует избегать воздействия на термостат сквозняков, прямых солнечных лучей и любых других источников тепла. Выносной датчик в этом случае не подключается.

РИС. 4 - ОТКРЫТИЕ ТЕРМОСТАТА

1. Сдвиньте кнопку включения питания в положение Выкл "0".
2. Вставьте небольшую отвертку в прорезь центральной части передней крышки, нажмите и удерживайте предохранительную защелку
3. Затем нажмите ручку отвертки вниз, чтобы освободить заднюю часть термостата от передней крышки.

4. Осторожно потяните заднюю часть термостата, чтобы освободить переднюю крышку, начиная с нижней части термостата.

РИС. 5 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите провода в соответствии со схемой подключения. Провода должны быть соединены следующим образом:

- Клемма 1: Ноль (N)
Клемма 2: Фаза (L)
Клемма 3-4: Нагрузка, макс. 16 А
Клемма 5-6: Выносной датчик температуры пола

РИС. 6 + 7 - МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА

1. Установите термостат задней частью в розетку.
 2. Установите переднюю крышку на термостат. Осторожно нажмите на крышку термостат а и защелкните ее, начиная с верхней, а затем нижней части крышки.
 3. Слегка надавив на крышку, установите ее на место. Внимание! Не нажимайте на углы дисплея и на сам дисплей.
- НЕ ОТКРЫВАЙТЕ термостат, разблокировав четыре защелки сзади.*

РИС. 8 - УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ

На левой стороне термостата есть выключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ: в положении вверх – ВКЛ, внизу – ВЫКЛ.

Для управления достаточно легкого касания сенсорного дисплея кончиком пальца.

Мастер установки:

При первом подключении термостата к сети сдвиньте кнопку включения питания в положение ВКЛ. "I".

Мастер установки на сенсорном дисплее поможет Вам установить:

1. Region
2. Язык
3. Дату
4. Время
5. Тип пола

Программирование

См. руководство по эксплуатации.

<http://www.schluter-systems.com/dhert3>



РИС. 9 - ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если на датчике короткое замыкание или он отключен, нагревательная система отключается.

Работоспособность датчика можно проверить по таблице сопротивлений.

Коды неисправностей

E0: Внутренняя ошибка. Термостат должен быть заменен.

E1: Неисправность или короткое замыкание встроенного датчика температуры. Замените термостат или используйте только датчик температуры пола.

E2: Неисправность, короткое замыкание или отключение выносного датчика температуры. Если датчик отключен, подключите его снова или замените датчик.

E5: Внутренний перегрев. Проверьте систему.

Маркировка CE

Изделие соответствует следующим стандартам:

LVD/EMC: EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Классификация

При правильной установке должна быть обеспечена защита от поражения электрическим током. Система обогрева должна соответствовать требованиям класса II (усиленная изоляция).

Утилизация и защита окружающей среды

Пожалуйста, помогите нам защитить окружающую среду, утилизируя отходы упаковки в соответствии с национальными правилами по переработке отходов.

Утилизация устаревшего оборудования



Устройства с данной этикеткой не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Они должны собираться отдельно и утилизироваться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение регулирования	Электрический обогрев пола
Напряжение	~ 100-240 В
Макс. ток предохранителя на входе	16 А
Встроенный выключатель.....	2-х полюсный, 16 А
Выходное реле.....	контактное - SPST - НО
Нагрузка	макс. 16 А
Клеммы подключения проводов	1.5-2.5 мм ²
Принцип управления	ШИМ/ПИ
Потребление энергии в режиме ожидания	0.5 Вт
Срок службы резервной батареи	5 лет
Тип действия	1.В
Класс программного обеспечения	А
Темп. при испытании на твердость вдавливанием шарика.....	125°C
Пределы низкого напряжения.....	SELV 24 В
Степень загрязнения.....	2
Пиковое напряжение.....	4 кВ
Класс защиты корпуса.....	IP 21
Размеры	В/121, Ш/80, Т/43 мм
Глубина установки	23 мм
Дисплей	480x320 пикселей, TFT - резистивный, сенсорный
Зарегистрированный образец в ЕС	DM/082270

Термостат не требует технического обслуживания.



DH E RT3 / BW (OCD6-1999-SLP3)

*Instruções
Português*



FIG. 1 – CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Termóstato
- Sensor

O termóstato é do tipo electrónico com regulação PWM/PI (Largura de Impulso/Crono-Proporcional) para controlo da temperatura através de um sensor NTC localizado no exterior ou no interior do termóstato.

Termóstato adequado para montagem embebida em caixas de aparelhagem de parede normalizadas.

Linha de produtos

DH E RT3 / BW Termóstato com temporizador com 2 sensores: sensor de pavimento e sensor de sala integrado.

FIG. 2 - ATENÇÃO – Instruções de Segurança Importantes

Desligar e isolar o circuito de alimentação, antes de efectuar quaisquer trabalhos de instalação ou manutenção neste termóstato e outros componentes associados. Este termóstato e todos os restantes componentes associados devem apenas ser instalados por um electricista devidamente qualificado. A instalação eléctrica deverá satisfazer os regulamentos aplicáveis em vigor no local da instalação.

FIG. 3 – INSTALAÇÃO DO TERMÓSTATO

Montagem do sensor

O sensor de pavimento contém um circuito de segurança de tensão extra-baixa, permitindo a sua colocação o mais próximo possível da superfície do pavimento, sem ter que ter-se em atenção o risco de choque, em caso de danificação do cabo do sensor. Os dois condutores do sensor para a caixa de montagem devem ser também isolados, por exemplo, com manga termoretráctil.

Para impedir o contacto dos cabos soltos da instalação fixa com o bloco de terminais para o sensor de pavimento, os cabos devem ser retidos com braçadeiras.

Recomenda-se que o cabo e o sensor sejam instalados numa conduta de instalação não condutora embebida no pavimento. A extremidade da conduta deve ser vedada e a conduta ser colocada o mais alto possível no betão do pavimento. Em alternativa, o sensor pode ser embebido directamente no pavimento. O cabo do sensor deve ser posicionado numa conduta independente ou afastado dos cabos de potência.

O sensor de pavimento deve ficar centrado entre os cabos de aquecimento.

Se for utilizado um cabo separado com duas almas, o cabo do sensor pode ter um comprimento de até 30 m. Não devem ser utilizados os dois condutores livres de um cabo multicondutor utilizado, por exemplo, para alimentar o cabo de alimentação do pavimento. Os picos da corrente de ligação nestes condutores podem gerar sinais de interferência, impedindo o funcionamento óptimo do termóstato. Se for utilizado cabo blindado, a bainha não deve ser ligada à terra (PE). O cabo de duas almas deve ser instalado em conduta independente ou afastado dos cabos de potência.

Montagem do termóstato com sensor integrado

O sensor ambiente destina-se a ser utilizado para controlar a temperatura de conforto em espaços ocupados. O termóstato deve ser montado na parede a cerca de 1,5 m acima do pavimento e em local que permita uma livre circulação de ar em seu redor. As correntes de ar e a radiação solar directa ou outras fontes de calor devem ser evitadas.

FIG. 4 – ABERTURA DO TERMÓSTATO

1. Deslocar o botão de alimentação para a posição Off “0”.
2. Introduzir uma pequena chave de fendas na ranhura central da tampa dianteira para pressionar e manter o trinco pressionado.
3. Depois, empurrar o cabo da chave de fendas para baixo, para libertar a parte traseira do invólucro da tampa dianteira.
4. Separar cuidadosamente a parte traseira do invólucro da tampa dianteira, começando pela parte inferior do termóstato.

FIG. 5 - LIGAÇÕES

Ligar os cabos de acordo com o diagrama de ligações. Ligar os cabos conforme indicado a seguir:

Terminal 1: Neutro (N)

Terminal 2: Fase (L)

Terminal 3-4: Saída, máx. 16 A

Terminal 5-6: Sensor de pavimento externo

FIG. 6 + 7 – MONTAGEM DO TERMÓSTATO

1. Montar a parte traseira do invólucro do termóstato na caixa da parede.
2. Montar novamente a tampa dianteira na parte traseira do invólucro do termóstato. Pressionar com cuidado a tampa no termóstato – começando pela parte superior da tampa, e encaixar depois a parte inferior da tampa.
3. Instalar a tampa, pressionando-a ligeiramente de modo uniforme (até se ouvir um estalido). Atenção! Não aplicar pressão nos cantos da tampa do visor ou no próprio visor.

NÃO abrir o termóstato, através da abertura das 4 molas de fixação na face traseira.

FIG. 8 – OPERAÇÃO DO TERMÓSTATO

Existe um interruptor ON/OFF no lado esquerdo do termóstato: posição superior: ligado / ON – posição inferior: desligado / OFF. O visor tátil necessita apenas de um toque ligeiro com a ponta de um dedo para reconhecer os comandos.

Auxiliar de Instalação:

Após a primeira ligação do termóstato, deslocar o botão deslizante de alimentação para a posição On “I”. O Auxiliar de Instalação do sistema apresenta no visor as instruções de instalação:

1. Region
2. Língua
3. Data
4. Hora
5. Tipo de pavimento

Programação

Consultar o manual de operação.

<http://www.schluter-systems.com/dhert3>



FIG. 9 - DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS

O sistema de aquecimento é desligado, se o sensor for desligado ou se sofrer um curto-circuito. Verificar o estado do sensor através dos valores de resistência indicados na tabela respectiva.

Códigos de anomalia

E0: Anomalia interna. Substituir o termóstato.

E1: Sensor interno defeituoso ou em curto-circuito. Substituir o termóstato ou utilizar apenas o sensor de pavimento.

E2: Sensor externo desligado, defeituoso ou em curto-circuito.

Ligar novamente o sensor (se desligado) ou substituir o sensor.

E5: Sobreaquecimento interno. Inspeccionar a instalação.

Marca CE

Em conformidade com as Directivas seguintes:

Directiva de Baixa Tensão (LVD)/Compatibilidade Electromagnética (EMC): EN 60730-2-9

RoHS: 2011/65/EU

Classificação

A protecção contra o choque eléctrico deve ser assegurada pela correcção da instalação eléctrica. A instalação eléctrica deve satisfazer os requisitos da Classe II (isolamento reforçado).

Considerações ambientais e reciclagem

Ajude-nos a proteger o meio ambiente, eliminando o material da embalagem de acordo com os regulamentos oficiais em vigor relativos ao processamento de resíduos.

Reciclagem de equipamentos obsoletos



Os equipamentos com esta etiqueta não devem ser descartados juntamente com os resíduos domésticos.

Estes equipamentos devem ser recolhidos separadamente e eliminados de acordo com os regulamentos oficiais em vigor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Finalidade do controlo.....Aquecimento eléctrico sob o pavimento

Tensão 100-240 V AC

Fusível de protecção (capacidade máxima) 16 A

Disjuntor integrado bipolar, 16 A

Relé de saída..... fecho de contactos – monopolar,
..... mono-estado – NA (Normalmente Aberto)

Saída máx. 16 A

Secção do condutor do terminal..... 1,5 – 2,5 mm²

Princípio de controlo PWM/PI

Consumo em “standby” 0,5 W

Alimentação de reserva por bateria 5 anos

Tipo de acção..... 1.B

Classe de software A

TB 125 °C

Tensão Baixa de Segurança..... 24 V (SELV)

Grau de poluição 2

Tensão de impulso nominal..... 4 kV

Classe de protecção IP 21

Dimensões..... A=121, L=80, P=43 mm

Profundidade de embebimento..... 23 mm

Visor TFT, 480x320 pixels, tipo táctil resistivo

Modelo registado na União Europeia DM/082270

O termóstato não necessita de manutenção.



Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7

58640 Iserlohn

Germany